

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ЮРГИ
И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

Предписание №58/146

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад
комбинированного вида № 29 "Карамелька", в лице заведующего Зайцева Татьяна Юрьевна

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №58 от «24» мая 2021 года заместителя главного государственного
инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному
надзору Пенно Александра Викторовича ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 15.06 – 21.06.2021г. проведена плановая, выездная проверка:
Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по
пожарному надзору Невониной Любовью Сергеевной, по адресу: 652050 Кемеровская область – Кузбасс,
г. Юрга, пр. Победы, д.4В.

(должность, звание, Ф И О (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 "Карамелька"
Зайцева Татьяна Юрьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и кон- кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требо- вания пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применены фотообои на стенах, с не уставленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	01.03.2022	
2.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в защищаемых помещениях здания детского сада (звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479). п.3.14, п.3.15 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), п.4.1, п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Неволina Любовь Сергеевна «21» июня 2021г. Подпись: 



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 29 "Карамелька" Зайцева Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2021г.

Подпись: 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)